



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: [gumchsro@donpac.ru](mailto:gumchsro@donpac.ru)

**Отделение надзорной деятельности по Тацинскому району**

Почтовый адрес: ул. Сосновая, 4, ст. Тацинская, 347060. Телефоны: (86397) 3-04-33.

Факс: (86397) 3-04-33. E-mail: [106gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:106gpn_rnd@mail.ru)

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

«11» июня 20 13 г.

(дата составления акта)

ст. Тацинская

(место составления акта)

09 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№53**

По адресу/адресам: ул. Крупской 7, п. Жирнов, Тацинский район, Ростовская область

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 53-106 от 26 апреля 2013 года, заместителя начальника Главного

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

управления МЧС России по Ростовской области – начальника УНД (главного государственного  
инспектора Ростовской области по пожарному надзору) Карасева Виталия Клареновича

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного общеобразовательного учреждения Жирновской средней общеобразовательной школы

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 15 » мая 20 13 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. « 11 » июня 20 13 г.

Продолжительность 20 рабочих дней

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Тацинскому району Главного

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор

(заполняется при проведении выездной проверки)

бюджетного общеобразовательного учреждения Жирновской средней общеобразовательной школы

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Шкодин Сергей Яковлевич, 07 мая 2013 года 09 часов 00 минут.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Драгилев Игорь Викторович, начальник отделения надзорной

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в

деятельности по Тацинскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области майор

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных

внутренней службы.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Жирновской средней общеобразовательной школы Шкодин  
Сергей Яковлевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -На объекте прошли обучение по пожарно-техническому минимуму только два человека

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

директор и его зам (ПП №390 п.3).

-На объекте руководителем организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения (ПП №390 п.2).

-При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.( ПП №390 п.33)

-Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.(ПП №390 п.43).

-В помещениях здания руководитель организации не обеспечил выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещениях) в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара (ПП№390 п.465).

-На объекте в пожарных шкафах у огнетушителей закончился срок годности(ППБ 101-89 п.3.10)

-На объекте в пожарном шкафу рукав не присоединен к стволу(ПП№390 п.57).

-На объекте пожарный шкаф №6 не укомплектован(ПП№390 п.57).

-Люк чердачного помещения не закрыт отсутствует надпись определяющая назначение помещения и место хранения ключа(ППБ-101-89 п.2.1.15).

-Знаки пожарной безопасности (выход) системы АПС на 1 и 2 этажах не работают (ПП №390 п.43).

-Огнетушитель №18 неисправен (нет раструбы) также закончился срок годности. (ППБ 101-89 п.3.10)

-На объекте под лестничным маршем хранятся картонные коробки ПП( №390 п.23).

-В подвальном помещении отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград с технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами что не обеспечивает требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость (ПП №390 п.22).

-Помещение электрощитовой не выгорожено противопожарной дверью (СНиП 21-01-97 п.7.4). (ПП №390 п.61).


-При въезде на территорию отсутствуют соответствующие указатели направления к водоисточникам (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации (ПП №390 п. 43, Свод Правил 8.13130.2009 п.8.6).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):нет.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:



Начальник отделения надзорной деятельности по Тацинскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы И. В. Драгилев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Жирновской средней

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, общеобразовательной школы Шкодин Сергей Яковлевич

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » 06 20 13 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: Драгилев Игорь Викторович начальник отделения надзорной деятельности по району Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)